

## ZERTIFICAT / CERTIFICATE

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Označení výrobku:</b><br>Artikel-Bezeichnung:<br>Article:<br>Oznaczenie wyrobu:                             | FVS 1000 .1<br>535x535x78               | Hepa filter E11   |
| <b>Jmenovité množství vzduchu:</b><br>Max. Volumenstrom:<br>Nominal air flow:<br>Nominalna szybkość przepływu: | $V_n = 1000 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |   |
| <b>Tlaková ztráta:</b><br>Anfangsdruckdifferenz:<br>Pressure drop:<br>Strata ciśnienia:                        | $\Delta p = 140 \text{ Pa}$             | při/bei/after/przy<br>$1000 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |
| <b>Odlučivost:</b><br>Anfangs-Abscheidengrad:<br>Filter-efficiency:<br>Skuteczność filtra:                     | $E = 95 \text{ min.}\%$                 | dle/nach/after/dla<br>EN 1822-1                         |





| Číslo objednávky:<br>Auftragsnummer:<br>Order Nr.:<br>Numer kontraktu: | Výr. číslo filtru:<br>Produktionsnummer:<br>Serial number:<br>Numer fabryczny: | $\Delta p$<br><br>( Pa ) | E<br><br>( % ) |
|--|--|--------------------------|----------------|
| 2045/2023  | 13985  | 140                      | 95             |
|  | 13986  | 140                      | 95             |
|  | 13987  | 140                      | 95             |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |

|   | Datum/Date/<br>Data | Jméno/Name/<br>Nazwisko | Podpis/Unterschrift/<br>Signature | Razítko/Stempel/<br>Stamp/Pieczec |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Měření provedl:</b><br>Geprüft durch:<br>Measured by:<br>Pomiar wykonał:                           | 15.06.2023          | Staněk                  |                                   |                                   |
| <b>Výstupní techn. kontrola:</b><br>Qualitätskontrolle:<br>Check out inspection:<br>Kontrola jakości: | 15.06.2023          | Jandlová                |                                   |                                   |

## ZERTIFICAT / CERTIFICATE

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Označení výrobku:</b><br>Artikel-Bezeichnung:<br>Artikle:<br>Oznaczenie wyrobu:                             | FVS 700 .1<br>457x457x78               | Hepa filter E11  |
| <b>Jmenovité množství vzduchu:</b><br>Max. Volumenstrom:<br>Nominal air flow:<br>Nominalna szybkość przepływu: | $V_n = 700 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |  |
| <b>Tlaková ztráta:</b><br>Anfangsdruckdifferenz:<br>Pressure drop:<br>Strata ciśnienia:                        | $\Delta p = 140 \text{ Pa}$            | při/bei/after/przy<br>$700 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |
| <b>Odlučivost:</b><br>Anfangs-Abscheidengrad:<br>Filter-efficiency:<br>Skuteczność filtra:                     | $E = 95 \text{ min.}\%$                | dle/nach/after/dla<br>EN 1822-1                        |

| Číslo objednávky:<br>Auftragsnummer:<br>Order Nr.:<br>Numer kontraktu: | Výr. číslo filtru:<br>Produktionsnummer:<br>Serial number:<br>Numer fabryczny: | $\Delta p$<br><br>( Pa ) | E<br><br>( % ) |
|--|--|--------------------------|----------------|
| 2045/2023  | 13988  | 140                      | 95             |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |

|   | Datum/Date/<br>Data | Jméno/Name/<br>Nazwisko | Podpis/Unterschrift/<br>Signature   | Razítko/Stempel/<br>Stamp/Pieczec   |
|---|---------------------|-------------------------|---|---|
| <b>Měření provedl:</b><br>Geprüft durch:<br>Measured by:<br>Pomiary wykonał:                          | 15.06.2023          | Staněk                  |  |  |
| <b>Výstupní techn. kontrola:</b><br>Qualitätskontrolle:<br>Check out inspection:<br>Kontrola jakości: | 15.06.2023          | Jandlová                |  |  |

## ZERTIFICAT / CERTIFICATE

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Označení výrobku:</b><br>Artikel-Bezeichnung:<br>Artikle:<br>Oznaczenie wyrobu:                             | FVS 280 .1<br>305x305x78               | Hepa filter E11  |
| <b>Jmenovité množství vzduchu:</b><br>Max. Volumenstrom:<br>Nominal air flow:<br>Nominalna szybkość przepływu: | $V_n = 280 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |  |
| <b>Tlaková ztráta:</b><br>Anfangsdruckdifferenz:<br>Pressure drop:<br>Strata ciśnienia:                        | $\Delta p = 140 \text{ Pa}$            | při/bei/after/przy<br>$280 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ |
| <b>Odlučivost:</b><br>Anfangs-Abscheidengrad:<br>Filter-efficiency:<br>Skuteczność filtra:                     | $E = 95 \text{ min.}\%$                | dle/nach/after/dla<br>EN 1822-1                        |

| Číslo objednávky:<br>Auftragsnummer:<br>Order Nr.:<br>Numer kontraktu: | Výr. číslo filtru:<br>Produktionsnummer:<br>Serial number:<br>Numer fabryczny: | $\Delta p$<br><br>( Pa ) | E<br><br>( % ) |
|--|--|--------------------------|----------------|
| 2045/2023  | 13989  | 140                      | 95             |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |
|  |  |                          |                |

|   | Datum/Date/<br>Data | Jméno/Name/<br>Nazwisko | Podpis/Unterschrift/<br>Signature | Razítko/Stempel/<br>Stamp/Pieczec |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Měření provedl:</b><br>Geprüft durch:<br>Measured by:<br>Pomiaru wykonał:                          | 15.06.2023          | Staněk                  |                                   |                                   |
| <b>Výstupní techn. kontrola:</b><br>Qualitätskontrolle:<br>Check out inspection:<br>Kontrola jakości: | 15.06.2023          | Jandlová                |                                   |                                   |